



Таблица 1

| Обозначение | Код | Масса, кг | Направление выхода воздуха |
|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| ЭГРЦ.435421.006 | +ДФ +ПУ +ИЭ | 660 | Вправо |
| -01 | +ДФ +МТ +ИЭ | 700 | Вправо |
| -02 | +ДФ +ПУ | 660 | Вправо |
| -03 | +ДФ | 660 | Вправо |
| -04 | +ДФ +МТ +ПУ +ИЭ | 700 | Вправо |
| -05 | +МТ +ПУ +ИЭ | 660 | Влево |
| -06 | +МТ +ИЭ | 660 | Влево |
| -07 | +ПУ +ИЭ | 635 | Влево |
| -08 | +ИЭ | 635 | Влево |
| -09 | +ДФ +МТ +ПУ +ИЭ | 700 | Вправо |
| -10 | +ИЭ | 635 | Вправо |
| -12 | +МТ +ИЭ | 700 | Вправо |
| -13 | +ПУ +ИЭ | 635 | Вправо |
| -14 | +МТ +ИЭ | 660 | Вправо |
| -15 | +ДФ +МТ +ПУ +ИЭ | 700 | Вправо |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------|
| Имя Подп. | Лопт и дата | Взам. инв. № | Имя № дубл. | Лопт и дата | Справа № | Лева. приемн. | ЭГРЦ.435421.001 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------|

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "НПО "Горизонт"
Д.А.Рахимов
2022г.

СОГЛАСОВАНО
_____ 2023г.

- К - места ввода кабелей силовых цепей.
- Л - места ввода кабелей низковольтных цепей.
- М - открываемые двери прибора.
- С - подключение сетевых кабелей.
- Т - подключение датчиков.
- Ф - подключение кабеля Ethernet.
- Обеспечить заземление экранов подводных кабелей через шину заземления -И.
- Произвести установку прибора с использованием отверстий П.
- Р - место установки рым-болта M12 ГОСТ 4751-73.
- Расход воздуха вентилятора 2500м³/ч, потерь 25Вт.
- Лакокрасочное покрытие - Ral. 7035 (светло-серый)

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------|-------------------------|--|---------------------|--|
| Лист | | Дата | | Преобразователь частоты | | ЭГРЦ.435421.006 ГЧ | |
| Масштаб | Масса | Лист | Масштаб | УПЧ-630В-06- | | Лит. | |
| 1:10 | | 1 | 1:10 | ДТВ12+ВК+ВГ+ВР | | См.табл1 | |
| Листов 1 | | 1 | Листов 1 | Габаритный чертеж | | ООО "НПО "Горизонт" | |
| | | | | | | Формат А1 | |